

Bezugsjahr: 2015

Veröffentlichungen nach StromNZV

Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	15.920 kW
	Lastverlauf	s. Anlage
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	12.030 kW
	Summenlast der Netzverluste	1.036 kW
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	11.943 kW
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	15.341 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	85.011.978 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	1.763.361 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	3.232.806 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	s. Anlage
§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.