

**Bezugsjahr: 2015**

**Veröffentlichung nach StromNEV**

*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	125,8	346,0	km	
	Freileitung	0,0	36,5	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			69.665	kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		84.269.452	78.211.607	70.309.959	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		137	166	15240	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			20.327	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			10,80	km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			233,97	km <sup>2</sup>

*Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)*

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,88%	0,97%	2,43%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	742.526	759.033	1.705.870	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			3.207.429	kWh
	Kosten der Verlustenergie			172.495,54	€
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			53,78	€/MWh