

**Bezugsjahr: 2016**

**Veröffentlichungen nach StromNZV**

Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	15.664 kW
	Lastverlauf	s. Anlage
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	11.229 kW
	Summenlast der Netzverluste	1.086 kW
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	11.497 kW
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	15.019 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	84.089.145 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	0 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	2.205.340 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	3.357.058 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	s. Anlage
§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.