

**Bezugsjahr: 2016**

**Veröffentlichung nach StromNEV**

*Strukturmerkmale (§27 Abs.2)*

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS	
	Kabel	126,6	350,0	km
	Freileitung	0,0	35,3	km
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS			70.735 kVA
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS
		83.270.267	77.563.324	68.250.108 kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS
		137	167	15239
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			20.327
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			10,80 km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			233,97 km <sup>2</sup>

*Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)*

		MS	MS/NS	NS
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,98%	1,08%	2,71%
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	818.878	839.253	1.846.205 kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			3.504.336 kWh
	Kosten der Verlustenergie			130.957,04 €
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			37,37 €/MWh