

Bezugsjahr: 2020

Veröffentlichung nach StromNEV

Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr. 1	Stromkreislänge	MS	NS		
	Kabel	171,7	487,8	km	
	Freileitung	4,4	44,4	km	
§27 (2) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS		88.840	kVA	
§27 (2) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		91.604.982	84.383.288	83.065.968	kWh
§27 (2) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		205	224	19867	
§27 (2) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet			23.084	
§27 (2) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung			14,65	km ²
§27 (2) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes			268,37	km ²
§27 (2) Nr. 9	Gundzuständiger Messstellenbetreiber ist das Elektrizitätswerk Tegernsee Carl Miller KG				

Verluste (§ 10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS	
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	1,02%	1,13%	2,82%	
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	674.355	663.491	2.895.562	kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			4.233.408	kWh
	Kosten der Verlustenergie			157.948,45 €	
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			37,31 €/MWh	

Firmensitz

Hochfeldstraße 5, D-85684 Tegernsee
 ☎ 080 22/183 - 0
 ☎ 080 22/183 - 23
 ✉ info@ewerk-tegernsee.de
 www.ewerk-tegernsee-netz.de

• **Vertreter der persönlich haftenden Gesellschafterin**

Johannes Hagn
 Erster Bürgermeister der Stadt Tegernsee

• **Geschäftsführender Werkleiter**

Manfred Pfeiler

• **Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee**

IBAN DE 34 7115 2570 0012 3046 97
 BIC BYLADEM1MIB

USt-Id. DE 129 166 116
 HR München A 43 764