

Bezugsjahr: 2020

Veröffentlichungen nach StromNZV

Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

| | | |
|---------------|--|---------------------|
| §17 (2) Nr. 1 | Jahreshöchstlast | 18.397 kW |
| | Lastverlauf | s. Anlage |
| §17 (2) Nr. 2 | Netzverluste | s. Strukturmerkmale |
| §17 (2) Nr. 3 | Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden | 13.511 kW |
| | Summenlast der Netzverluste | 1.212 kW |
| §17 (2) Nr. 4 | Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden | 15.602 kW |
| §17 (2) Nr. 5 | Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene | 18.277 kW |
| | Bezug aus der vorgelagerten Netzebene | 91.732.531 kWh |
| §17 (2) Nr. 6 | Summe aller Einspeisungen Mittelspannung | 583.658 kWh |
| | Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS | 1.893.759 kWh |
| | Summe aller Einspeisungen Niederspannung | 8.659.493 kWh |
| | Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen | s. Anlage |
| §17 (2) Nr. 7 | Mengen und Preise der Verlustenergie | |
| | Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale | |

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.