

Bezugsjahr: 2022

Veröffentlichungspflichten der Netzbetreiber nach ENWG §23c Abs. 3

1.	Jahreshöchstlast Mittelspannung	18.645 kW
	Jahreshöchstlast Umsp. MS/NS	kW
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	kW
	Lastverlauf	s. Anlage
2.	Netzverluste	4.278.401 kWh
3.	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	13.307 kWh
	Summenlast der Netzverluste	1.344 kW
4.	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	15.701 kW
5.	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	18.876 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	92.603.694 kWh
6.	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	402.653 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	1.953.381 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	9.079.706 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	s. Anlage
7.	Verlustenergie	4.278.401 kWh
		6,50 Ct/kWh

- **Firmensitz**

Hochfeldstraße 3, D-83684 Tegernsee
☎ 080 22/183-0
☎ 080 22/183-23
✉ info@ewerk-tegernsee.de
www.ewerk-tegernsee-netz.de

- **Vertreter der persönlich haftenden Gesellschafterin**

Johannes Hagn
Erster Bürgermeister der Stadt Tegernsee

- **Geschäftsführender Werkleiter**

Manfred Pfeiler

- **Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee**

IBAN DE34 7115 2570 0012 3046 97
BIC BYLADEM1MIB

UST-Id. DE 129 166 116
HR München A 43 764